

2010年1月1日

# 工事完了報告書

管理株式会社

様

## 元気でんき119

元気でんき119 元気でんき株式会社  
〒454-0837

名古屋市中川区中野新町5丁目51番地  
フリーダイヤル:0120-119-395

電話:052-369-0801 FAX:052-369-0802

(受付者) 佐藤公昭

いつもお世話になっております。

ご依頼頂きました工事が完了いたしましたのでご報告申し上げます。

(受付日) 2010年1月1日

(受付番号) 2201001

(現場名) マンション301号室

(工事名) ルームエアコン動作不良改修工事

(工事完了日) 2010年1月5日

(工事担当者) 寺本雄作

【ルームエアコン修理工事】

症状:配管接続口不良により冷媒ガスが漏れ、ガスが空になっておりました。

(工事内容) 処置:配管接続口を改修し、冷媒ガス(R-410A 1.0kg)を充填いたしました。

(金額) 材工共 ¥18,000 (消費税別金額)

上記、ご報告申し上げます。今後とも、宜しくお願い申し上げます。